

Ausgelöster Rauchwarnmelder

Datum: 04.05.2025

Uhrzeit: 17:50 Uhr

Alarmierungsstichwort: B1, Rauchwarnmelder hat ausgelöst

Bericht:

Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Industriebetrieb ohne aufgeschaltene Brandmeldeanlage, wurde heute die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort war primär kein Grund festzustellen, erst bei weiterer Erkundung war zu sehen, dass ein Handdruckmelder der Anlage eingeschlagen wurde. Dem Hausmeister wurde die Anlage übergeben, die Feuerwehr konnte wieder einrücken.