Brand 3 - Industriebetrieb

Datum: 09.10.2018

Uhrzeit: 08:55 Uhr

Alarmierungsstichwort: Brand 3

Bericht:
In einem Industriebetrieb wurde ein Brand in einer Produktionsanlage für Holzfaserplatten gemeldet. In einer Trocknungseinheit war es zur Entzündung der Faserplatten gekommen. Die Sprinkleranlage hatte bereits ausgelöst und ein ausbreiten des Brandes verhindert. Unter Atemschutz hatte die Feuerwehr die Anlage geöffnet und die brennenden und glimmenden Platten abgelöscht. In Zusammenarbeit mir den Mitarbeitern der Firma wurde dann mühevoll die Trockneranlage ausgeräumt. Nachdem die Rohrleitungen der Absaug- und Filteranlage geprüft waren, konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

FEUERWEHR
WALDSHUT-TIENGEN
03/42