

Brand in Industriebetrieb

Datum: 09.01.2021

Uhrzeit: 20:19 Uhr

Alarmierungstichwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Am Samstagabend löste die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes aus. Bei Ankunft der Feuerwehr zeigte das FIZ die Auslösung der Meldegruppe der Sprinkleranlage und eines Handdruckmelders an.

Die Einsatzkräfte gingen nach Erkundung mit zwei C-Hohstrahlrohren in die Produktionshalle vor und löschten gezielt die glimmenden und brennenden Platten ab. Nachdem die Platten abgelöscht waren, mußte die Maschine ausgeräumt werden. Hierbei unterstützen die Mitarbeiter der Spät- und Nachtschicht die Feuerwehr.

Die Einsatzstelle konnte an den Betreiber übergeben werden, der Sachstand hielt sich in Grenzen, da durch das umsichtige Eingreifen der Mitarbeiter schlimmeres verhindert werden konnte.





