

Brandmeldeanlage Baumarkt

Datum: 28.10.2023

Uhrzeit: 05:37 Uhr

Alarmierungstichwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Am frühen Morgen wurden wir zu einem Alarm der Brandmeldeanlage eines Baumarktes gerufen. Die Erkundung zeigte, dass durch einen Druckabfall in der Sprinkleranlage der Alarm ausgelöst wurde. Nachdem die Anlage einer Kontaktperson des Betreibers übergeben werden konnte, rückte die Feuerwehr wieder ein.