FEUERWEHR WALDSHUT-TIENGEN

# Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen

**Datum:** 12.02.2024

**Uhrzeit:** 09:45 Uhr

**Alarmierungsstichwort:** Brandmeldeanlage

**Bericht:**
Heute löste die Brandmeldeanalge einer Betreuten Wohnanlage aus. Die Feuerwehr erkundete den ausgelösten Bereich und fand als Ursache ein vergessenes Marmeladenglas auf dem Herd, welches dort zum Einkochen stand. Die Wohnung wurde quergelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgestellt.