

Brandmeldeanlage Bowlingbahn

Datum: 14.09.2024

Uhrzeit: 23:05 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA, Brandmeldeanlage

Bericht:

Am späten Abend hatte die Brandmeldeanlage des Bowlingcenter ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Lokal geräumt, die Besucher warteten vor dem Gebäude auf die Feuerwehr. Die Erkundung zeigte, dass ein überhitzter Motor die Ursache für die Auslösung der Anlage war. Die Feuerwehr musste nicht mehr weiter eingreifen, die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.