

Brandmeldeanlage Einzelhandel

Datum: 29.11.2025

Uhrzeit: 14:33 Uhr

Alarmierungsstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Der Löschzug der Feuerwehr fuhr heute Nachmittag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes. Nach Erkundung zeigte sich, dass die Anlage ausgelöst hatte, da Rauch durch ein kleines Grillfest auf der Dachterrasse, in den Flur gezogen hatte. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.