

Brandmeldeanlage Einzelhandel

Datum: 03.06.2025

Uhrzeit: 11:10 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Bedingt durch Bauarbeiten hatte die Brandmeldeanlage eines Lebensmitteleinzelhandel ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den ausgelösten Bereich, konnte die Anlage wieder zurückstellen und dem Betreiber übergeben.