

## Brandmeldeanlage Großhandel

**Datum:** 05.09.2024

**Uhrzeit:** 16:17 Uhr

**Alarmierungstichwort:** Brandmeldeanlage

**Bericht:**

In einem Großhandel hatte heute Nachmittag die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es handelte sich um einen Täuschungsalarm der Anlage. Der Melder im Kühllager hatte zuviel warme Luft aus dem Außenbereich aufgenommen und ausgelöst. Die Feuerwehr stellte die Anlage wieder zurück und übergab diese dem Betreiber.