

## Brandmeldeanlage Großmarkt

**Datum:** 06.03.2024

**Uhrzeit:** 16:56 Uhr

**Alarmierungstichwort:** Brandmeldeanlage

**Bericht:**

Die Brandmeldeanlage eines Großmarkt hat heute am frühen Abend ausgelöst. Die Erkundung zeigte, dass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig war. Durch Reinigungsarbeiten hatte es Wasserdampf gegeben, welcher die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Brandmeldeanlage würde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.