

Brandmeldeanlage Großmarkt

Datum: 31.03.2025

Uhrzeit: 03:32 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

>Wieder fuhren wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Großmarkt. Der ausgelöste Bereich wurde kontrolliert, weder Feuer noch Rauch waren vorzufinden. Die Anlage konnte nicht zurückgestellt werden. Der Betreiber hatte den defekten Melder ausprogrammiert, sodass die Anlage wieder zurückgestellt und einsatzbereit war.