

## **Brandmeldeanlage Industriebetrieb**

**Datum:** 15.07.2023

**Uhrzeit:** 23:45 Uhr

**Alarmierungstichwort:** Brandmeldeanlage

### **Bericht:**

Die Brandmeldeanlage eines Unterhaltungsbetriebes im Gewerbegebiet hatte ausgelöst. Ein technischer Defekt in einem Schaltschrank war die Ursache für die Auslösung. Leider hatte man die Brandmeldung ignoriert und die Akustiksignale ausgeschaltet. Der Betrieb im Unternehmen war trotz Wahrnehmung von Rauch und Brandgeruch unverändert weitergegangen. Die Mitarebeiter hatten keine Maßnahmen zur Räumung eingeleitet. Glücklicherweise ist nichts weiter geschehen.