

Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 28.06.2024

Uhrzeit: 19:39 Uhr

Alarmierungstichwort: B2, Brandmeldeanlage

Bericht:

In einem Industriebetrieb im Stadtgebiet hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Erkundung zeigte, dass ein Druckabfall in der Sprinkleranlage die Ursache für den Alarm war. Die Anlage wurde zurückgestellt und konnte dem Betreiber übergeben werden.