

Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 12.08.2024

Uhrzeit: 05:32 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2, Brandmeldeanlage

Bericht:

Heute früh morgends hatte die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes ausgelöst. Die Erkundung zeigte, dass die Anlage durch Auslaufen einer öligen Substanz erfolgte. Die Mitrarbeitenden hatten bereits damit begonnen die Flüssigkeit aufzunehmen. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.