

## **Brandmeldeanlage Psychiatrie**

**Datum:** 03.05.2021

**Uhrzeit:** 07:09 Uhr

**Alarmierungstichwort:** Brandmeldeanlage

**Bericht:**

Heute Morgen wurden wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das psychiatrische Zentrum gerufen. Der Löschzug der Feuerwehr fuhr die Einsatzstelle an und konnte wieder einen eingedrückten Handdruckmelder als Ursache ausmachen. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Die Einsatzkräfte rückten ein und gingen wieder zur Arbeit.