

Brandmeldeanlage Psychiatrie

Datum: 15.09.2023

Uhrzeit: 12:29 Uhr

Alarmierungsstichwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Heute führen wir zum Brandmeldealarm in die psychiatrische Klinik. Die Erkundung zeigte, dass ein Rauchmelder ausgelöst hatte, da in einer Microwelle unsachgemäß versucht wurde ein Lebensmittel zu schmelzen. Die Microwelle war bereits ins Freie gebracht worden. Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und übergab diese dem Betreiber.