

Brandmeldeanlage Psychiatrie

Datum: 24.07.2025

Uhrzeit: 18:34 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Heute Abend hatte die Brandmeldeanlage der psychiatrischen Klinik ausgelöst. In einer Station wurde in der Mikrowelle etwas zu sehr erhitzt, was eine kleine Rauchentwicklung und Brandgeruch ausgelöst hatte. Der Bereich wurde kontrolliert und die Anlage wieder zurückgestellt.