

Brandmeldeanlage Schulgebäude

Datum: 01.01.2026

Uhrzeit: 01:10 Uhr

Alarmierungsstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Der Löschzug der Feuerwehr wurde heute Nacht auch zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Schulgebäudes alarmiert. Die Erkundung zeigte, dass die Auslösung aufgrund einer Rauchansauganlage ausgelöst wurde. Bedingt durch das trübe Wetter durch die Silvesterfeuerwerke, hatte die Anlage einen Täuschungsalarm ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.