

Brandmeldeanlage Wohnheim

Datum: 06.09.2021

Uhrzeit: 22:45 Uhr

Alarmierungstichwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Am späten Abend wurde die Feuerwehr zur ausgelösten Brandmeldeanlage eines Wohnheimes für Menschen mit Behinderung alarmiert. Das Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) zeigte drei ausgelöste Melder im Untergeschoss des Gebäudes. Bei der Erkundung standen die Einsatzkräfte einer errauchten Zentralküche gegenüber.

Während parallel die Vornahme eines Hohlstrahlrohres vorbereitet wurde, konnte ein Topf auf einem eingeschalteten Herd ausfindig gemacht werden. Die noch vorhandenen Essensreste hatten die Verrauchung erzeugt, welches die Brandmeldeanlage auslösen ließ. Die Feuerwehr belüftete den Bereich und stellte die Anlage zurück.