

Brandmeldeanlage Wohnheim

Datum: 11.09.2022

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Alarmierungstichwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Brandmeldeanlage eines Wohnheimes für Menschen mit Behinderungen hatte heute vormittag ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den ausgelösten Bereich und stellte fest, dass Wasserdampf die Anlage ausgelöst hatte. Diese wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Die Feuerwehr rückte wieder ein.