

Brandmeldeanlage Wohnheim

Datum: 25.05.2025

Uhrzeit: 11:35 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Brandmeldeanlage eines Wohnheim für Menschen mit Behinderung hatte heute Mittag ausgelöst. Vor Ort zeigte sich glücklicherweise kein Rauch und kein Feuer. Als Ursache für die ausgelösten Melder war ein Deospray ermittelt worden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.