

## Brennender Lüftermotor

**Datum:** 18.11.2024

**Uhrzeit:** 13:31 Uhr

**Alarmierungstichwort:** Brandmeldeanlage --> Brand 2

### **Bericht:**

Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes hatte ausgelöst, die Erkundung vor zeigte, dass ein Motor einer Lüftungseinheit in 4m Höhe heißgelaufen war, dass Stichwort wurde auf Brand mittel verändert. Gemeinsam mit den Betriebsangehörigen hatte die Feuerwehr den Motor demontiert. Die Anlage konnte zurückgestellt werden und dem Betreiber übergeben werden.