

## **Interne BMA Asylunterkunft**

**Datum:** 18.07.2024

**Uhrzeit:** 17:53 Uhr

**Alarmierungstichwort:** B1, Rauchwarnmelder, interne BMA

**Bericht:**

Wieder hatte die interne BMA der Asylunterkunft ausgelöst. Der Bereitschaftsdienst des Landratsamtes wurde alarmiert, da keine Kontaktpersonen sonst für das Objekt zu erreichen waren. Die Anlage, welche sich im intern verschlossenen Bereich befand, war für die Feuerwehr nicht zu erreichen. Nachdem ein Mitarbeiter des Landratsamt vor Ort war, konnte die Einsatzstelle an diesen übergeben werden.