

## Interne Brandmeldeanlage

**Datum:** 30.08.2025

**Uhrzeit:** 07:02 Uhr

**Alarmierungsstichwort:** BMA, Interne-Brandmeldeanlage

**Bericht:**

Über die Sicherheitszentrale eines Kraftwerkes, wurde ein Alarm einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem der angeschlossenen Werke gemeldet. Die Feuerwehr kontrollierten den ausgelösten Bereich. Dort war ein Druckluftschlauch defekt, welcher den Staub aufwirbelte und somit die Anlage auslöste. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.