

Kabelbrand Photovoltaikmodul

Datum: 07.07.2024

Uhrzeit: 18:23 Uhr

Alarmierungstichwort: B2, unklarer Brand

Bericht:

Durch Brandgeruch und auch eine Rauchentwicklung wurde ein aufmerksamer Mieter auf einen Kabelbrand einer Photovoltaikanlage aufmerksam. Erste Löschmassnahmen hatte dieser selbst eingeleitet, jedoch hatte sich das Kabel immer wieder selbst entzündet. Die Feuerwehr erkundete die Einsatzstelle und hat eine Fachperson hinzugezogen. Diese hatte die notwendigen Kabelverbindungen getrennt, sodass das defekte Kabel stromfrei war. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken.