Unklare Rauchentwicklung

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 09:06 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2, unklare Rauchentwicklung

Bericht:
Eine leichte Rauchentwicklung und Brandgeruch war Grund für die Alarmierung der Feuerwehr zu einem Kindergarten im Stadtgebiet. Bei Ankunft der Feuerwehr war kein Rauch mehr vorzufinden. Die Einsatzkräfte hatten ein defekte Deckenlampe als Ursache ausfindig gemacht. Die Lampe wurde außer Betrieb genommen, die Feuerwehr konnte wieder einrücken bzw. rückten zu einem Folgeeinsatz ab.