

Ausgelöster Rauchwarnmelder

Datum: 16.02.2023

Uhrzeit: 21:34 Uhr

Alarmierungsstichwort: B1, Rauchwarnmelder ausgelöst

Bericht:

In einer Asylunterkunft hatte heute Abend die interne-BMA ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte die Räumlichkeiten und wartete auf die Kontaktperson des Betreibers, da dieser die Anlage zurückstellen musste. Da direkt vor der Küche ein Rauchwarnmelder montiert ist, löste diese Anlage während der Essenszubereitung aus.