

Wasser im Gebäude

Datum: 02.12.2021

Uhrzeit: 01:27 Uhr

Alarmierungstichwort: THL 1, Wasser im Gebäude

Bericht:

Mitten in der Nacht meldete ein Anrufer über den Notruf, dass sein Keller mit Wasser voll laufen würde. Die Einsatzkräfte vor Ort fanden eine verstopfte Abwasserleitung vor, die nun an zwei Stellen tropfte. Der Einsatz wurde an eine Sanitärfirma bzw. Kanalreinigung weitergegeben, die Feuerwehr musste nicht eingreifen und rückte wieder ein.