# Ausgelöster Rauchwarnmelder

**Datum:** 04.05.2025

**Uhrzeit:** 17:50 Uhr

**Alarmierungsstichwort:** B1, Rauchwarnmelder hat ausgelöst

**Bericht:**
Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Industriebetrieb ohne aufgeschaltene Brandmeldeanlage, wurde heute die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort war primär kein Grund festzustrellen, erst bei erweiterer Erkundung war zu sehen, dass ein Handdruckmelder der Anlage eingeschlagen wurde. Dem Hausmeister wurde die Anlage übergeben, die Feuerwehr konnte wieder einrücken.