

## Brandmeldeanlage Einzelhandel

**Datum:** 03.02.2026

**Uhrzeit:** 11:03 Uhr

**Alarmierungstichwort:** BMA; Brandmeldeanlage

**Bericht:**

Paralell zu einem wenige Minuten laufendem Einsatz wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines großen Einzelhandelbetriebs alarmiert. Die Erkundung dort zeigte, dass umgefallene Kartons unglücklicherweise einen Handdruckmelder getroffen hatten. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.