

Brandmeldeanlage Gymnasium

Datum: 24.03.2026

Uhrzeit: 11:26 Uhr

Alarmierungsstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Brandmeldeanlage eines Gymnasiums im Stadtgebiet löste heute zur Mittagszeit aus.

Die Erkundung ergab, dass ein Melder im Bereich der Mensa ausgelöst hatte. Als Ursache wird Wasserdampf vermutet. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.