Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 05.11.2024

Uhrzeit: 21:16 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2, Brandmeldeanlage

Bericht:
Die Brandmeldeanlage eine Industriebetrieb hatte heute Abend ausgelöst. Durch Rückbauarbeiten einer Anlage, ist es offentsichtlich zu einem Täuschungsalarm gekommen. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.