

Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 03.07.2026

Uhrzeit: 13:50 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Feuerwehr wurde heute zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umfassend erkundet. Dabei konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Es handelte sich um einen Täuschungsalarm.

Die Brandmeldeanlage wurde anschließend zurückgestellt und dem Betreiber wieder übergeben. Dieser wird zur weiteren Überprüfung Kontakt mit dem zuständigen Kundendienst aufnehmen. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sodass die Einsatzkräfte wieder einrücken konnten.