

Brandmeldeanlage Klinikum

Datum: 28.08.2024

Uhrzeit: 02:03 Uhr

Alarmierungsschloßwort: Brandmeldeanlage

Bericht:

Heute in den frühen Morgenstunden hatte die Brandmeldeanlage des Klinikums ausgelöst. Die Erkundung der Feuerwehr zeigte, dass eine Kalt-Wärme-Kompresse im Mikrowellenherd die Ursache für das Auslösen der Anlage war. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.