

Brandmeldeanlage Schulgebäude

Datum: 04.02.2026

Uhrzeit: 12:47 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

In einer Schule für körperbehinderte Kinder- und Jugendliche hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Löschzug der Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert. Vor Ort zeigte die Erkundung, dass die Anlage versehentlich durch einen Ball ausgelöst wurde, dieser hatte einen Handdruckmelder getroffen. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.