

Brandmeldeanlage Sparkasse

Datum: 26.08.2026

Uhrzeit: 13:23 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gebäude der Sparkasse alarmiert. Bei der Erkundung des betroffenen Bereiches konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Als Ursache für die Auslösung wurde ein technischer Defekt festgestellt. Es handelte sich somit um einen Täuschungsalarm.

Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt. Der Betreiber informierte anschließend die zuständige Wartungsfirma zur Überprüfung der Anlage. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich, sodass die Einsatzkräfte wieder einrücken konnten.