

Unklare Rauchentwicklung

Datum: 03.02.2026

Uhrzeit: 10:51 Uhr

Alarmierungstichwort: B2; unklarer Brand

Bericht:

BAus einem Trafogebäude war Rauch ausgetreten. Der Strom im umliegenden Gebiet es Trafos war ausgefallen. Die Feuerwehr wurde zur Einsatzstelle alarmiert.

Nach Vorbereitung eines Löschangriffs hatte die Feuerwehr im Beisein der Stadtwerke das Trafogebäude geöffnet. Deutlich war Rauch im Gebäud festzustellen. Das Gebäude wurde belüftet und nach Freigabe des Energieversorgers dann auch betreten. In einem der Schaltschränke war es zu einem Brand gekommen, der bereits selbst wieder erloschen war. Die Einsatzstelle wurde den Stadtwerken übergeben.